






CORTE A-A

**SIMBOLOGIA & NOTAS**

-  FANCOLETE HÉRANCO (AS) TIPO CASSETE
-  FANCOLETE HÉRANCO (AS) TIPO PRO-TEO
-  TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
-  PONTO DE DRENAGEM
-  PONTO DE FORÇA 220 V. 60Hz

**NOTAS GERAIS**

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVATÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADORAS TIPO T.V. DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O GABARITO MÍNIMO DE 1,10, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPONJOSA DE ESTRUKA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.

- NOTAS:
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO.
  2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.


  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**
  
 AV. WILD JOSE DE SOUZA, 403 – REGISTRO
   
 DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO
   
 CORTE AA
   
 1:75
   
 ABRIL/2020
   
 ENG. LUIZ KREMPER
   
 DRE 06/08