



S/ESC.

LEGENDA

- TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- TOMADA 110V, INSTALADA JUNTO AO EQUIPAMENTO
- TOMADA 110V, NObreak, INSTALADA EM RACK
- TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 0,40m
- TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 0,40m
- TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 1,20m
- TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=2,20m
- TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA NO PISO
- PONTO DE FORÇA, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- TUBULAÇÃO QUE SOBE, E DESCE RESPECTIVAMENTE
- TUBULAÇÃO APARENTE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA DE FORRO
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA DE PISO
- PERFILADO
- QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
- QUADRO DE FORÇA (QDF)
- QUADRO DE COMPUTADORES (QDC)
- QUADRO DE ILUMINAÇÃO (QDIL)

CANAL DIRETO SP+PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

local	AV. PRES. KENNEDY, 1760 – RIBEIRÃO PRETO	escala	1:100	arquivo	SDR-RP_19
assunto	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	data	DEZ/19	folha	ELE
objeto	TOMADAS DE USO COMUM_a	responsável	SERGIO		E. 18

Superintendência Novos Projetos: Rua Boa Vista, 150 10º andar CEP 01014-000 São Paulo –SP Tel.: (11)3247-1409