



S/ESC.

### LEGENDA

- ☐ TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 110V, INSTALADA JUNTO AO EQUIPAMENTO
- ☐ TOMADA 110V, SOBRESAL, INSTALADA EM RACK
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- ☐ TOMADA 220V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=2,20m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA NO PISO
- ☐ PONTO DE FORÇA, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- TUBULAÇÃO QUE SOBRE, E DESCE RESPECTIVAMENTE
- TUBULAÇÃO APARENTE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA DE FORRO
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA DE PISO
- ▬ PERILADO
- ☐ QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
- ☐ QUADRO DE FORÇA (QDF)
- ☐ QUADRO DE COMPUTADORES (QDC)
- ☐ QUADRO DE ILUMINAÇÃO (QDL)