



LEGENDA

- ☐ TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 110V, INSTALADA JUNTO AO EQUIPAMENTO
- ☐ TOMADA 110V, NDBREAK, INSTALADA EM RACK
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM MÓVEL OU RODAPÉ TÉCNICO
- ☐ TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 0,40m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- ☐ TOMADA 110V COMPUTADOR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 1,20m
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- ☐ TOMADA 220V COMUM, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=2,20m
- ☐ TOMADA 110V IMPRESSORA/COMUM, INSTALADA NO PISO
- ☐ PONTO DE FORÇA, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- TUBULAÇÃO QUE SOBRE, E DESCE RESPECTIVAMENTE
- TUBULAÇÃO APARENTE
- TUBULAÇÃO EMBUTA DE FORRO
- TUBULAÇÃO EMBUTA DE PISO
- PERFILADO
- ☐ QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
- ☐ QUADRO DE FORÇA (QDF)
- ☐ QUADRO DE COMPUTADORES (QDC)
- ☐ QUADRO DE ILUMINAÇÃO (QDL)

S/ESC.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 AV. PRES. KENNEDY, 1760 – RIBEIRÃO PRETO 1:100 SDR-RF_19

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEZ/19 ELE

 TOMADAS DE USO COMUM_d SERGIO E.21

Superintendência Nore Prodesp: Rua São João, 100 1º andar CEP 01014-000 São Paulo –SP Tel: (11)3247-1409