



### LEGENDA

- LUMINÁRIA DE LED RETÂNGULAR DE SOBREPOR 28W
- PONTO DE LÓGICA INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=0,40m
- TOMADA 110V, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 0,40m
- TOMADA 220V, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- INTERRUPTOR BIPOLAR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m COM XX NÚMERO DO CIRCUITO E Y SUBCIRCUITO
- BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DOS PORTÕES
- TUBULAÇÃO EM TUBULAÇÃO GALVANIZADA APARENTE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO CHÃO
- CONDULETE METÁLICO 3/4"
- TUBULAÇÃO QUE SOBE, E DESCE RESPECTIVAMENTE
- PROJETOR RETANGULAR FECHADO
- REFLETOR PYXIS-40W-40° COR 3000K - ITAIM



### SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

|         |  |             |        |         |           |
|---------|--|-------------|--------|---------|-----------|
| local   | AV. PRES. KENNEDY, 1760 – RIBEIRÃO PRETO | escala      | 1:50   | arquivo | SDR_RP_19 |
| assunto | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                    | data        | DEZ/19 | folha   | ELE       |
| objeto  | QUARITA                                  | responsável | SERGIO |         | E.22      |