

SIMBOLOGIA & NOTAS

- EVAPORADOR (EAG) TIPO CASSETE
- EVAPORADOR (EAG) TIPO INWALL E SPLIT SYSTEM TIPO INWALL
- CANAL DE VENTILAÇÃO
- LINHA DE LÍQUIDO DO SISTEMA VRF
- TUBO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
- TUBO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA
- PONTO DE FORÇA 220 V, 60Hz
- EVAPORADOR SPLIT SYSTEM - UNIDADE INTERNA
- EVAPORADOR - UNIDADE INTERNA
- FANCOILITE HORIZONTAL - UNIDADE INTERNA
- EXAUSTOR TIPO GABINETE METÁLICO
- CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR
- CONDENSADOR - UNIDADE EXTERNA
- UNIDADE RESFRIADORA - CHILLER
- QUADRO ELÉTRICO

Unidades Externas									
Equip.	TR	Tipo	Local	W	Temp. Fream	W	Quant.	Obs.	Descrição
EX-01	20	VW	Diversa	840	380	3	25,0	03	Condensador VRF


Unidades Internas									
Equip.	TR	Tipo	Local	W	Temp. Fream	W	Quant.	Obs.	Descrição
FC-02	2,0	Fan-Ind	Diversa	32	220	2	0,18	13	Fancoilite Horizontal
FC-03	3,0	Fan-Ind	Diversa	36	220	2	0,25	09	Fancoilite Horizontal
FC-04	4,0	Fan-Ind	Diversa	36	220	2	0,30	21	Fancoilite Horizontal
FC-15	15,0	Central	Externa	160	380	3	3,00	02	Fancoilite Horizontal
EX-01	2,0	Exaust	Arquit	22	220	2	0,12	01	Exaustor VRF
EX-03	3,0	Exaust	Arquit	28	220	2	0,12	10	Exaustor VRF
EX-04	4,0	Fan-Ind	Diversa	32	220	2	0,25	08	Exaustor VRF

Condições de Ar Tipo Split System									
Equip.	Volts de Ar (m³/s)	Ar (m³/s)	W	Temp. Fream	W	Quant.	Obs.	Descrição	
EX-01	100	10	28	220	2	0,1	01	Exaustor de Retorno	
EX-01	1760	20	54,976	42	220	3	3,0	15	Resfriador de Ar Exterior

Bombas de Água Gelada									
Equip.	Volts (CV)	Arquit	W	Hg	Quant.	Obs.			
BAGP-01	66	15	7,5	80	01	Operante			
BAGP-02	66	15	7,5	80	01	Operante			
BAGP-03	66	15	7,5	80	01	Operante			
BAGP-04	66	15	7,5	80	01	Reserva			
BAGS-01	198	30	45,0	120	01	Operante			
BAGS-02	198	30	45,0	120	01	Reserva			

Resfriador de Água Gelada									
Equip.	Capacidade (TR)	Volts (CV)	W	Hg	Quant.	Obs.			
UR-01	120	60	133,0	3318	03	380V/3F/60Hz			

Bancos de Ar									
Item	Descrição - Modelo	Quantidade							
GI-01	Grelha VAF-RG - 30x10 cm	124							
GI-02	Grelha VAF-RG - 40x20 cm	18							
VT-01	Ventilador com Tela - 100x30 cm	15							
EP-01	Damper de Ar Exterior - 120x50 cm	02							
VP-01	Ventilador de Porta - 60x40 cm	01							
GR-01	Grelha de Retorno - 145x100 cm	01							



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

- NOTAS:
- TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
 - OS DUTOS OVAIS E REDONDOS SERÃO FORNECIDOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E RECEBERÃO PINTURA NA COR A SER DEFINIDA.
 - OS DUTOS DEVERÃO SER REVESTIDOS INTERNAMENTE COM MATERIAL ACÚSTICO DO TIPO ARMASOUND - 20 mm.
 - TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOILETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.
 - CONFIRMAR O DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA COM O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
 - INTERLIGAR ELÉTRICAMENTE O VENTILADOR DE AR EXTERIOR AO EVAPORADOR.

