


- SIMBOLOGIA & NOTAS**
- ☐ EVAPORADOR (AR) TIPO CASETE
 - ☐ FANCOILE HORIZONTAL (AO) TIPO PISO-TETO E EVAPORADOR (AR) TIPO PISO-TETO
 - ☐ EVAPORADOR (AR) TIPO HALL E SPLIT SYSTEM TIPO HALL
 - TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
 - PONTO DE DRENAGEM
 - ▲ PONTO DE FORÇA 220 V, 60, 60Hz

NOTAS GERAIS

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO EM PRIMARIAS CONECTADAS A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE NO TERREO.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVABÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADERAS TIPO "U". DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CIMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPONJOSA DE ESPUMA ELÁSTICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

- NOTAS:**
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
 2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOILES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

CANAL DIRETO SP+PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. MARIO ANDREAZA – S. J. DO RIO PRETO 1:75 LUIZ KREMPER

DEPARTAMENTO DE DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUIT/19 DRE

SETOR D – HIDRÁULICA LUIZ KREMPER 04/11

Superintendência de Normas e Projetos - Rua Dos Vinhos, 100 - 11º andar - CEP: 05014-000 São Paulo-SP - Tel: (11) 3247-1406